


ガードペイント追跡調査

2017年1月20日


現場 : 神奈川県横浜市
施工 : 2016年1月
点検 : 2017年1月
経過年数 : 1年
仕様 : ガードペイント1002-T 仕様
1. ガードペイント1000 0.25kg/m²
2. ガードペイント1000 0.25kg/m²
3. ガードペイント8500 0.1kg/m²



側道の美装及び落書き防止塗装。



汚れ状況として、排ガスの天場から雨だれによる汚れ。



濡れ雑巾で軽く拭き取りが出来ました。